



**ФИЛИАЛ ОАО «РЖД»
ТРАНСЭНЕРГО
КРАСНОЯРСКАЯ ДИРЕКЦИЯ
ПО ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЮ**

ул. Толстого, д. 20,
г. Красноярск, 660018,
тел./факс: (8391) 259-52-93, (8391) 248-42-94

Председателю ТСН «Отдых»

О.А. Орловой-Мядзель

«29» 08. 2019 № 116х-429/КДНД МБЭ

На № _____ от _____

Настоящим сообщая, что согласно расчетным данным о почасовом электропотреблении по прибору учета №01029947, а также на основании проведенного комиссионного осмотра электроустановки, проведенного 29.08.2019 с участием представителей ОАО «РЖД», ПАО «Красноярскэнергосбыт», администрации Емельяновского района и Солонцовского сельсовета Емельяновского района, установлено превышение разрешенной к использованию максимальной мощности в КТП-494.

Согласно абзаца 5 п.п. «б» п. 2 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации 4 мая 2012 года №442 (далее - Правила), ограничение режима потребления электрической энергии вводится при нарушении характеристик технологического присоединения (превышение максимальной мощности).

Руководствуясь п.23 Правил, исполнитель по выявлению обстоятельств указанных выше незамедлительно вводит полное либо частичное ограничение режима потребления.

На основании изложенного, Вам необходимо в срок до 03.09.2019 выполнить технические мероприятия, ограничивающие мощность электроустановки КТП-494 не более 130 кВт (например: установка автоматического выключателя на вводе 0,4 кВ на расчетный ток не более 200 А). А также уведомить жителей, проживающих на территории ТСН «Отдых», о снижении использования разрешенной максимальной мощности, с целью исключения перерывов в электроснабжении.

Также предлагаю обеспечить в 10 час. 00 мин. 03.09.2019 допуск персонала ОАО «РЖД» для проведения проверки исполнения рекомендаций по установке автоматического выключателя на вводе 0,4 кВ в КТП-494 на расчетный ток не более 200 А.

В случае невыполнения мероприятий по приведению электроустановки к требованиям технической документации силами ТСН «Отдых», обеспечить в указанные дату и время допуск персонала ОАО «РЖД» для установки токоограничивающих устройств в РУ-10 кВ КТП-494.

Заместитель начальника дирекции
по электросетевой деятельности

А.В. Шадрин