

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ «ОТДЫХ»

660048, г. Красноярск, ул. Маерчака, 111, ИНН 2411004260, ОГРН 1022402132103, тел.: 2-78-720

08.01.2017 г.

Исх. № 0001.р/2017

Утверждено приказом
№ 43/2017 от 15.01.2017

Схема расчета потребленной электроэнергии на территории ТСН «Отдых» с учетом потерь

Потери, учитываемые гарантирующим поставщиком	Наименование объектов в электрохозяйстве ТСН «Отдых»	Потери в электрохозяйстве ТСН «Отдых»			Часы, дни работы
Потери в трансформаторах	ВЛ-10 кВ АС-50 L=300м до оп. 21+ВЛ кВ 3 АС-50 L=800м от оп. 12 до КТП-494 и КТП-494 10/0,4 кВ, линии электропередач 0,4 кВ, распределенные по территории ТСН «Отдых» общей площадью 197 га.	Потери в КТП-494	Потери в ВЛ-10 кВ АС-50 L=300м до оп. 21+ВЛ кВ 3 АС-50 L=800м от оп. 12 до КТП-494	Потери в линии электропередач 0,4 кВ, распределенные по территории ТСН «Отдых» общей площадью 197 га.	Режим работы круглосуточно без выходных
3,3 %	0,182%	3,7 %	1,1 %	3,212 %	2 %

Граница раздела балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ТСН «Отдых» проходит по креплениям опоры №12 ВЛ-10кВ, идущей от ТП-412.

Основание: - Договор № 922 на электроснабжение от 12.10.2006 г. (Приложение 3).

- Приказ Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008 г. N 326 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям». (гл. III. Методы расчета нагрузочных потерь электроэнергии.)

Председатель ТСН «Отдых»



/О.А. Орлова-Мидзель/